



Российская Федерация
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

308800 г. Белгород, Белгородский пр., 85-А

телефон - факс 35-30-67

“ 10 ” мая 2018г.

№ 739

ПРЕДПИСАНИЕ

ВЫДАНО: ООО «Оникс Сервис»

(кому: официальное наименование юридического лица; Ф.И.О., должность должностного лица; Ф.И.О. гражданина.

адрес регистрации (места жительства), контактный телефон)

По результатам проверки – Акт от “ 10 ” мая 2018 г. № 739

ПО АДРЕСУ: Белгородский район, п.Дубовое

(индекс)

(город, поселок, район)

УЛИЦА Благодатная № 263 кв. 47

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки _____ Серия проекта _____ Количество квартир _____ Этажн.: _____

Кол-во секций: _____ Материал: стен _____ кровли _____

Площадь (кв.м.): общая _____ подвала _____ чердака _____ крыши _____ фасада _____ участка _____

ВЛАДЕЛЕЦ (БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЬ): _____

ПОДРЯДЧИК по ТО и Р ЗДАНИЯ: _____

Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) или принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения влечет к административной ответственности граждан, должностных лиц в соответствии со ст. 19.5 и 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195 - ФЗ


Категории нарушителя

- собственник здания (части)
- владелец (балансодержатель)
- управляющий жилфондом
- арендатор
- подрядчик по ТО и Р
- поставщик коммунальных услуг
- подрядчик по строительству
- прочие

№ п/п	Мероприятия (работы), подлежащие выполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений, с указанием объема работ и местонахождения.	сроки выполнения
	Провести мероприятия в соответствии с «Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.06 года, №491 (далее Правила) и «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 года №170 (далее-ПиН)	
1.	Провести мероприятия по устранению протекания кровельного покрытия, в месте расположения жилого помещения №47 д.263 по ул.Благодатная в п. Дубовое Белгородского района (п.10 Правил, п.4.6.1.1., п.4.6.1.16 ПиН)	01.06.2018 г.

Примечания: 1. Пустые строки - прочеркнуть 2. При продолжении таблицы (указать) - на _____ листах

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:


(подпись)

Иволгина Е.С.
(фамилия, имя, отчество)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

директор ООО «Омск-сервис»
Насова Н.Н. Фамилия -

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: «10» мая 2018г.

директор ООО «Омск-сервис» Насова Н.Н. Фамилия
(Руководителю лично/ через представителя/ отправлено почтой)

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

замечаний нет Фамилия -